



Peñíscola, 10 de enero de 2025

En relación con los problemas detectados en la piscina interior, se celebró una reunión el 9 de enero de 2025.

Asistieron :

- La empresa Lores
- Perla Blanca 3 : Dominique Bodart y Jean Pierre Couvaud
- Administración FEBRER : Sara Castelreanas Lopez

Se decidió lo siguiente :

- La empresa se compromete a hacerse cargo de la restauración completa de la instalación, incluyendo conductos y bomba de circulación, con una fecha de finalización de las obras prevista para el miércoles 15 de enero de 2025.
- Garantizará la verificación de la estanqueidad perfecta de los conductos después de los trabajos.
- Procederá al reemplazo de la bomba del circuito de la piscina según su presupuesto de 687,00 €, y solicitará un presupuesto de reparación para la bomba sustituida.
- Presentará un presupuesto para la instalación de una segunda bomba de circulación con la implementación de un bypass.
- Presentará un presupuesto para la restauración del local técnico.
- Presentará un presupuesto para el mantenimiento y conservación de la instalación.

Jean Pierre Couvaud